

Pytania do SIWZ „Na wykonanie dokumentacji projektowej budowy mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków dla gminy Łubnice

1. prosimy o określenie jaka przepustowość (przepustowość ($Q_{d\dot{s}r}$ i Q_{dmax}) ma mieć ta oczyszczalnia lub określenie ilości mieszkańców, którzy będą odprowadzać ścieki do tej oczyszczalni

Odp.

Zamawiający oczekuje na projekt oczyszczalni o przepustowości $Q_{d\dot{s}r}=250m^3/d$.