

Pytania i odpowiedzi

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla gminy Łubnice

Czy Zamawiający dopuści urządzenia równoważne pracujące w technologii osadu czynnego i złoża biologicznego, które spełniają wszystkie wymogi normy PN-EN 12566-3+A1 potwierdzone badaniami wykonanymi przez notyfikowane laboratorium posiadają oznakowanie CE?

Odp. Zamawiający dopuści urządzenia równoważne pracujące w technologii osadu czynnego i złoża biologicznego, które spełniają wszystkie wymogi normy PN-EN 12566-3+A1:2009 potwierdzone badaniami wykonanymi przez notyfikowane laboratorium i posiadają oznakowanie CE.

Wójt Gminy

mgr inż. Anna Grajko